



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области в
г. Камышин, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах
(ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16- 84 -22

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«15» июля 2022г.

г. Камышин
(место выдачи)

Должностным лицом ведущим специалистом- экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах Барсуковой Еленой Николаевной,
(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия (плановой выездной проверки)
плановая выездная

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «24»06.2022г. №16-140 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 36 ГОРОДСКОГО ОКРУГА- ГОРОД КАМЫШИН (ОГРН: 1023404970742, ИНН 3436106515) 403874, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 31 "А"

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и (или), выразившиеся в следующем:

- в МБДОУ ДС №36 в 2021 г. была не обеспечена организация и осуществление производственного контроля качеством дезинфекционных мероприятий, что нарушает абз. 3 п. 82 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»,
- У сотрудника: Аброськина В.М.(сторожа)- нет сведений о перенесенных инфекционных заболеваниях, что нарушает п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- обнаружена: кастрюля для 2-х блюд в гр.2вторая мл. группа, что нарушает п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- в группах сада имеются 3-х ярусные кровати, но самостоятельного захода на ярусы нет, что нарушает п.2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- отсутствует свободный проход между кроватками, не правильная расстановка кроваток по спальням, что нарушает п.3.1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; протокол испытаний №18674 от 06.07.2022 г. Заключение №18674 от 06.07.2022 г.
- Не соответствуют уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых), что подтверждается исследованиями ФБУЗ «ЦГиЭ по Волгоградской области» - Заключение №18674 от 06.07.2022 г при норме- не менее 400 люкс по результатам исследования-160-170люкс (не соответствует в групповой (игровой) №1 младшей группы, в раздевальной №1 младшей групповой) измерений освещенности, что нарушен п. 2.8.5.СП 2.4.3648-20 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ", таблица 5.54. Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
(нарушения, номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативных правовых актов, требования которых нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г.

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 36 ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД КАМЫШИН (ОГРН: 1023404970742, ИНН 3436106515)

403874, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 31 "А"

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих мероприятий:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Провести замену крышек от сколов – чайников, кастрюль для 2-х блюд, сами кастрюли.	до 01.09.2022
2	ОРГАНИЗОВАТЬ производственный контроль за качеством дезинфекционных мероприятий	До01.09.2022
3	Обеспечить нормативный уровень освещенности в игровой 2 младшей садовой группе	до 01.09.2022
4	Обеспечить наличие сведений о перенесенных заболеваниях у сторожа –в мед книжке.	до 01.09.2022
5	Организовать самостоятельный захода на 2-й и 3-й ярусы кроваток	до 01.09.2022
6.	Провести расстановку кроваток со свободным прохождением ребенком вокруг кроватки	до 01.09.2022

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания **до установленного срока исполнения**, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, 10.


Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающих исполнение предписания:

1. фото расставленных кроватей, стульчики возле кроваток;
2. Акты выполненных работ по освещению;
3. Мед. книжка сторожа.
4. Лабораторные по дез. средствам ППК.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано судебном порядке, в соответствии с арбитражным процессуальным Кодексом РФ, с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ведущий специалист-эксперт		Барсукова Е.Н.
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а):

представитель
юридического лица,
Заведующий МБДОУ д-с№36



Кирева Л.Г.

(Ф.И.О.)

Предписание направлено по адресу : 403874, ОБЛАСТЬ ВОЛГОГРАДСКАЯ, ГОРОД КАМЫШИН, УЛИЦА НЕКРАСОВА, ДОМ 31 "А"